

АНКЕТА №1

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр №1»
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Почтовый адрес: 660028 г. Красноярск ул. Мечникова, д. 53

Ведомственная принадлежность: Министерство образования РФ

Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: 1 здание , двухэтажное кирпичное здание, год постройки - 1954 г

Объем предоставляемых услуг: 1405 детей, 28 сотрудника.

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 120см	1.Отсутствие ворот и калиток: 2.Свободный проход по асфальтированной дорожке шириной 4 метра	Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		Визуальные устройства и средства информации	есть	Замечаний нет
			Таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения	отсутствует	Требуется установка
			Звуковые устройства и средства информации	есть	Замечаний нет
	Автостоянка посетителей		Индивидуальные автостоянки, места парковки для МГН	есть	Замечаний нет
	Расстояние от парковки до входа в здание	К, О	Не более 50 м	30 метров	Замечаний нет
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	есть	Замечаний нет
	Размер места со специальным знаком	К	380x800см	есть	Замечаний нет

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы	К,О К,О,Г,С О	Не менее 180 см	есть	Замечаний нет
	- Указатели направления движения		Наличие	нет	Требуется установка
	- Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		Наличие	есть	Замечаний нет
	- Места отдыха: через 200 м		Наличие	-	расстояние 30 метров
	Открытая лестница: - высота подъема ступеней	О, С	Не более 12 см	-	-
	- ширина проступи	О,С	Не менее 40 см	-	-
	- поручни на высоте	С С	85-90 см	-	-
	- полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)		Наличие	-	-
	- контрастная окраска первой и последней ступени		Наличие	-	-
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	-	-
	Пандус: - высота подъема - уклон	К, ОК К,О	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12	-	-

Примечания:

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К- инвалиды колясочники;
- О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата;
- С-инвалиды с поражениями зрения;
- Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив), остальные нормативы являются рекомендательными.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	57 см	Замечаний нет
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	560 x 370см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие		
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	

Лестница наружная

	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	Замечаний нет
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	да	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет	Требуется установка
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет нет нет	Невозможно

Пандус наружный

	Ширина марша	К	не менее 100 см	да	Замечаний нет
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	да	Замечаний нет
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	да	Замечаний нет
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150x150 см Не менее 150x150 см	да	Замечаний нет
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	не соответствуют нормативу	Требуется реконструкция
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	да	Замечаний нет
	Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	нет	Невозможно

Тамбур

	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	180 х 150 см	Замечаний нет
	Двери распашные (Р),	К	не менее 120 см	127 см	

	Нескользкое покрытие	О,С,Г	наличие	да	Замечаний нет
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	да	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет	Требуется установка
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет нет нет	Невозможно

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К- инвалиды колясочники;
- О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата;
- С-инвалиды с поражениями зрения;
- Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив), остальные нормативы являются рекомендательными .

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	Замечаний нет
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	да	Замечаний нет
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О К	Не менее 1 ед .на этаж не менее 1 ед. на этаж	да	Замечаний нет
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10 см	нет	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	Требуется установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	Требуется установка
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет	Требуется установка
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)					
	Кабина: - габариты (глубина х ширина)	К	Не менее 140x110см	нет	Невозможно

	- ширина дверного проема поручни	К О	не менее 80 см наличие		
	Световая и звуковая информация в кабине движения лифта	С	Наличие	нет	Невозможно
	Знак доступности	К,С	Наличие	нет	Невозможно
	Пандус (не имеется)				
	Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	Невозможно
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет	Невозможно
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	Не менее 150х150	нет	Невозможно
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см не менее 10см	нет	Невозможно
	Пандус переносной	К	наличие	нет	Невозможно
	Эскалатор	О	наличие	нет	Невозможно

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К- инвалиды колясочники;
- О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата;
- С-инвалиды с поражениями зрения;
- Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив), остальные нормативы являются рекомендательными

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

1. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	наличие	да	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	да да да	Замечаний нет
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100х165 наличие не менее 40х130 см наличие	да да не соответствует нормативам не соответствует нормативам нет	Реконструкция невозможна Требуется установка

	Знак доступности кабины	К,О	наличие	да	Замечаний нет
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Требуется установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К- инвалиды колясочники;
- О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата;
- С-инвалиды с поражениями зрения;
- Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (**норматив**), остальные нормативы являются рекомендательными.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	Замечаний нет
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	да да да да	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	да да да да	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинета приема со стороны ручки - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С	наличие 60-110 см наличие наличие	 да нет да	Замечаний нет Замечаний нет Требуется установка Замечаний нет
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	Требуется установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

- К- инвалиды колясочники;
- О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата;
- С-инвалиды с поражениями зрения;
- Г – инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив), остальные нормативы являются рекомендательными.

6.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

1	ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА	- Таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения; - Указатели направления движения; - Полоса перед маршем вверх и вниз (ширина); - Контрастная окраска первой и последней ступени;
2	ВХОДНАЯ ГРУППА	- Контрастная окраска первой и последней ступени; - Требуется реконструкция поручни.
3	ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ	- Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина); - Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина); - Контрастная окраска крайних ступеней; - установка пандуса с поручни из холла в коридор.
4	ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ	- Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина); - Тактильная направляющая полоса к туалету, ощущаемая ногой или тростью ; - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см - Поручни со второй стороны на лестнице на второй этаж.
5	СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ	- Речевые информаторы имаяки; - Маркировка кабинета приема со стороны ручки; - Мнемосхема расположения кабинетов.

Председатель комиссии: _____ Лукьянчикова Л.В. - заместитель директора

Члены комиссии: _____ Леденцов С.Ю. - заместитель директора по АХЧ

_____ Громов А.В. - специалист по охране труда

_____ Джафаров Н.С. - педагог-организатор

_____ Шамов С.В. - программист

Руководитель объекта - директор: _____ Югова Н.В.

Представитель общественной организации инвалидов

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ): _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

— **обозначения, обязательные для доступности для инвалидов**, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив), остальные нормативы являются рекомендательными.

6. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

1	ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА	- Таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения; - Указатели направления движения; - Полоса перед маршем вверх и вниз (ширина); - Контрастная окраска первой и последней ступени;
2	ВХОДНАЯ ГРУППА	- Контрастная окраска первой и последней ступени; - Требуется реконструкция поручни.
3	ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ	- Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина); - Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина); - Контрастная окраска крайних ступеней; - установка пандуса с поручни из холла в коридор.
4	ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ	- Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина); - Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью ; - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см - Поручни со второй стороны на лестнице на второй этаж.
5	СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ	- Речевые информаторы имаяки; - Маркировка кабинета приема со стороны ручки; - Мнемосхема расположения кабинетов.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Лукиянчикова Л.В. - заместитель директора

Леденцов С.Ю. - заместитель директора по АХЧ

Громов А.В. - специалист по охране труда

Джафаров Н.С. - педагог-организатор

Шамов С.В. - программист

Югова Н.В.

Руководитель объекта - директор:

Представитель общественной организации инвалидов _____

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ):

(підпись)

(F.H.O.)

(должность)

