Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 1224/1/1-9
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр №1»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «23» октября 2018 года № 1224, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.00 часов до 13.00 часов 08 ноября 2018г. с 14.00 часов до 15.00 часов 29 ноября 2018г проведена плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Грачевой Татьяной Александровной здания и помещений МБОУ ДО ДООЦ №1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ ДО ДООЦ № 1 Алексеевой Оксаной Мирзязановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1224/1/1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте	В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на	21.01.2019

		ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. В соответствии с пунктом 461 л) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	
1224/1/2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за оказание первой помощи пострадавшим	В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. В соответствии с пунктом 462 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: б) организацию спасания людей с	21.01.2019

		использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	
1224/1/3	Не определены сроки проведения противопожарного инструктажа.	В соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации.	21.01.2019
1224/1/4	Не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	В соответствии с пунктом 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.	21.01.2019
1224/1/5	Руководитель не обеспечил наличие на дверях архива (помещение №9 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	В соответствии с пунктом 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	21.01.2019
1224/1/6	Руководитель не обеспечил наличие на дверях склада (помещение №3 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	В соответствии с пунктом 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	21.01.2019

	безопасности".	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	
1224/1/7	Ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу (перед центральным эвакуационным выходом).	В соответствии с пунктом 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В соответствии с пунктом 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	21.01.2019
1224/1/8	Руководитель организации не обеспечил исправность источника внутреннего противопожарного водопровода ПК №1 – расход воды составляет менее 2,5 л/сек, а именно: согласно протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю» № 294-3-2-2018 от 14.11.2018 расход воды на нужды пожаротушения составляет 1,86 л/сек.	В соответствии с пунктом 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. В соответствии с частью 1 статьи 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. В соответствии с частью 3 статьи 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический	01.11.2019

		регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 4.1.1, таблицей 1 СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180: Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2.	
1224/1/9	Запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При этом счетчик воды в соответствии с паспортом №8232.00.00.00 ПС не рассчитан на пропуск требуемого расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).	В соответствии с пунктом 4.1.1, таблицей 1 СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180: Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2. В соответствии с пунктом 7.2.8 СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»: Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если: имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение; счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение). Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии – в закрытом состоянии.	01.11.2019

		В соответствии с пунктом 7.2.9 СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»: Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов. В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у счетчиков воды не требуется. На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают. При двух водах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар-ной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Грачева Т.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

Врио директора
МБОУ ДО ДООЦ №1
Вебер С.А. _____ _____
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«29» ноября 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 , тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

" 29 " ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ **1224**

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 53
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 23.10.2018 года № 1224 подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр № 1»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 08 " ноября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2
" 29 " ноября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
с распоряжением о проведении проверки ознакомлен 24.10.2018 в 10 часов 00 минут и.о. директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Савченко А.В., непосредственно при проведении проверки 08.11.2018 с распоряжением ознакомлен заместитель директора по АХЧ МБОУ ДО ДООЦ № 1 Алексеева О.М.
(фамилии, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Грачева Татьяна Александровна, начальник сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радишевский Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ МБОУ ДО ДООЦ № 1 Алексеева Оксана Мирзязановна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного *и складского назначения.* В соответствии с пунктом 461 л) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна
2	В инструкции о мерах	В соответствии с пунктом 2 Правил	Врио директора

	пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за оказание первой помощи пострадавшим.	противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. В соответствии с пунктом 462 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна
3	Не определены сроки проведения противопожарного инструктажа.	В соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации.	Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна
4	Не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	В соответствии с пунктом 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.	Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна
5	Руководитель не обеспечил наличие на дверях архива (помещение №9 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	В соответствии с пунктом 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях	Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна

	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	пожарной безопасности".	
6	Руководитель не обеспечил наличие на дверях склада (помещение №3 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	В соответствии с пунктом 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна
7	Ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу (перед центральным эвакуационным выходом).	В соответствии с пунктом 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В соответствии с пунктом 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна
8	Руководитель организации не обеспечил исправность источника внутреннего противопожарного водопровода ПК №1 – расход воды составляет менее 2,5 л/сек, а именно: согласно протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому	В соответствии с пунктом 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. В соответствии с частью 1 статьи 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Внутренний противопожарный водопровод должен	Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна

	краю» № 294-3-2-2018 от 14.11.2018 расход воды на нужды пожаротушения составляет 1,86 л/сек.	обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. В соответствии с частью 3 статьи 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 4.1.1, таблицей 1 СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180: Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2.	
9	Запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При этом счетчик воды в соответствии с паспортом №8232.00.00.00 ПС не рассчитан на пропуск требуемого расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).	В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с частью 1 статьи 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. В соответствии с частью 3 статьи 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 4.1.1, таблицей 1 СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования	МБОУ ДО ДООЦ №1 , Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 Вебер Светлана Андреевна

		пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180: Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2. В соответствии с пунктом 7.2.8 СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»: Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если: имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение; счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение). Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии – в закрытом состоянии. В соответствии с пунктом 7.2.9 СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»: Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов. В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у счетчиков воды не требуется. На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают. При двух водах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 1224/1/1-9 от 29.11.2018, приложение к акту от 29.11.2018, объяснение от 29.11.2018, протокол инструментального исследования технических средств противопожарной защиты от 14.11.2018 № 295-3-2-2018, протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения № 294-3-2-2018 от 14.11.2018

Подписи лиц, проводивших проверку Грачева Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Вебер Светлана Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 29 " ноября 20 18 г.

(подпись)

\Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 66-20-71
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Приложение к акту проверки от 29.11.2018 № 1224

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный центр № 1» (далее МБОУ ДО ДООЦ № 1) зарегистрировано в налоговом органе 23.06.2016 г. (свидетельство серия 24 № 006336262). Согласно устава учредителем МБОУ ДО ДООЦ № 1 является администрация г. Красноярска.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 24.02.2016 г. № 24-24/001-24/001/067/2015-338/1 здание закреплено за МБОУ ДО ДООЦ № 1 на праве оперативного управления. Проектная документация отсутствует. МБОУ ДО ДООЦ № 1 подана декларация пожарной безопасности, которая зарегистрирована ОНДиПР по г. Красноярску УНДиПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю за номером 04401-363-ТО-6105 от 28.01.2016 г. Оценка пожарного риска не производилась.

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Здание МБОУ ДО ДООЦ № 1 отдельно стоящее, двухэтажное, 1954 года постройки. Общая площадь помещений 1016 м^2. Несущие стены здания кирпичные, перекрытия железобетонные, перегородки кирпичные, крыша двускатная по деревянной обрешетке (проверка качества огнезащитной обработки проведена 13.06.2018г. протокол № 348 НЧУН «НИИ ОПБ»). Выход на кровлю осуществляется через люк из лестничной площадки второго этажа по металлической лестнице. Проведены эксплуатационные испытания прочности наружной пожарной лестницы 25.10.2018г. ООО ОТЦ «АПБ». Здание электрифицировано, отопление водяное централизованное, вентиляция естественная.

В подвальном этаже располагаются подсобные помещения, элеватор. Из подвального этажа имеется обособленный эвакуационный выход непосредственно наружу. На втором этаже здания располагаются учебные помещения. На первом этаже размещены: учебные и административные помещения, актовый и спортивный зал. Из помещений первого этажа имеется четыре эвакуационных выходов непосредственно наружу. Из помещений второго этажа эвакуация осуществляется через внутреннюю лестничную клетку, а также по лестнице третьего типа. Дверные полотна, отделяющие помещения от лестничной клетки оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В пожароопасных помещениях установлены сертифицированные противопожарные двери. На путях эвакуации предусмотрено эвакуационное освещение.

Стены лестничной клетки окрашены водоэмульсионной краской (сертификат с показателями НГ). Стены общих коридоров на первом и втором этажах окрашены водоэмульсионной краской (сертификат с показателями КМ1). Покрытие пола в коридорах выполнено линолеумом (сертификат с показателями Г1,В2,Д2,Т2,РП1).

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Имеется договор на ремонт и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 26.03.2018г. №ТО-1757/18-2 с ООО «ЭлСиБ». Также имеется рабочий проект шифр П/08-3 АУС 2008 г. ООО «Универ». Имеется система дублирования сигнала обнаружения пожара на пульт подразделения пожарной охраны. Заключен контракт на техническое обслуживание ОС SM-RF "Стрелец-Мониторинг» с ООО «ЭлСиБ» от 26.03.2018г. № ТО-1711/18-2. Руководителем учреждения организованы поквартально проверки работоспособности установок противопожарной защиты объекта, соответствующие акты имеются (акты от 29.10.2018г.). Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от одного пожарного крана, расположенного в лестничной клетке первого этажа. Пожарный кран размещен в пожарном шкафу, укомплектован стволом и рукавом. Внутреннее противопожарное водоснабжение проверено на работоспособность 20.06.2018г. ООО ЦПБ «Планета плюс», проведена перекатка рукавов на новую скатку. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, в количестве 10 штук (ОП-4(з), ОП-8). Огнетушители пронумерованы, эксплуатационные паспорта заведены по установленной форме. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре. Имеется инструкция по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей в случае пожара, тренировочные

эвакуации проводятся (акт от 18.09.2018г.). На случай аварийного отключения электроэнергии имеются электрические фонари в количестве 3 штук. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны имеются во всех помещениях.

Ответственным за пожарную безопасность приказом назначена заместитель директора по АХЧ Алексеева Оксана Мирзязановна, которая прошла обучение в объеме пожарно-технического минимума (квалификационное удостоверение № 1887 от 09.10.2018г. ООО ОТЦ «АПБ»). Руководитель Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Вебер Светлана Андреевна назначена на должность 29.10.2018г. согласно приказа № 1775/н, на момент проверки проходила обучение в объеме пожарно-технического минимума. В соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководителем утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. На объекте ведется журнал проведения противопожарных инструктажей, в котором делается запись о проведении инструктажей по пожарной безопасности. Руководителем разработаны и утверждены специальные программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения, а также имеются программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей.

Проезды и подъезды к зданию осуществляются по дорогам с твердым покрытием. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети городского водопровода диаметром 200 мм, расположенных по адресу ул. Мечникова, 50 и ул. Баумана, 28, указатель имеется.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору Грачева Т.А.

«29» ноября 2018г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
(наименование органа государственного пожарного надзора)
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 1976
об административном правонарушении

«29» ноября 2018 года г. Красноярск
в 15 часов 30

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Грачева Татьяна Александровна, руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что в действиях (бездействии) юридического лица:

1. **Полное название юридического лица:** *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр № 1» (МБОУ ДО ДООЦ № 1)*
2. **Юридический адрес, тел. (факс):** *660028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, т. 298-00-43*
3. **ИНН:** *2463050972*
4. **Номер регистрационного свидетельства:** *серия 24 №006336262 от 23.06.2016г.*
5. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** *Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Красноярска*
6. **Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета:** *Отделение Красноярск г. Красноярск, р/сч 40701810204071000532 БИК 040407001, КПП 246001001*
7. **Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** *Вебер Светлана Андреевна*
8. **Дата и место рождения:** *14.06.1982 г.р., гор. Красноярск*
9. **Адрес места жительства:** *г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.27, кв. 64*
10. **Занимаемая должность:** *Врио директора*
11. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** *приказ № 1775/н от 29.10.2018*
12. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** *паспорт 04 04 № 862769 выдан УВД Советского района г. Красноярска, 29.01.2005 г.*
13. **Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:** *не привлекалось*

установил: на основании статьи 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 1224 от 23.10.2018 года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. в период с 11 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. «08» ноября 2018 года; с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 минут «29» ноября 2018 года проведена плановая проверка здания и помещений МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53.

Плановая проверка проведена совместно с начальником сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радишевским А.В. По результатам проверки 22 ноября 2018 года (вх. № 237-2-5-8116) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ в ОНД и ПР по г. Красноярску предоставлен протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения № 294-3-2-2018 от 14.11.2018г.

В ходе проверки в 15 часов 00 минут 29 ноября 2018 года непосредственно выявил нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180; СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», в здании и помещениях МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, **а именно:**

- запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При этом счетчик воды в соответствии с паспортом №8232.00.00.00 ПС не рассчитан на пропуск требуемого расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение), ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009, п. 7.2.8 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016.

за что предусмотрена административная ответственность **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическое лицо МБОУ ДО ДООЦ № 1, эксплуатируя помещения на праве оперативного управления, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53 (согласно свидетельства о государственной регистрации права № 24-24/001-24/001/067/2015-338/1 от 24.02.2016г.), обязано обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности, а также нести ответственность за нарушение этих требований (ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Законному представителю юридического лица ***Вебер С.А.***
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 46, ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ *(Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ)*

ч. 1 ст. 25.5 КоАП РФ (*Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.)*

ст. 46 Конституции Российской Федерации (*1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.*
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.)

ст. 51 Конституции Российской Федерации (*1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.*
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания)

V_____
подпись

* Свидетелям: 1. _____.
фамилия, имя, отчество

_____

проживающий по адресу: _____

2. _____.
фамилия, имя, отчество

_____

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 .Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

_____ (_____) _____ (_____)
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

* Потерпевшим: 1. нет _____,
фамилия, имя, отчество

_____

проживающий по адресу: _____.

2. нет _____,
фамилия, имя, отчество

_____

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ (_____) _____ (_____)
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения законного представителя юридического лица,
в отношении, которого составлен протокол:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

_____
наличие вещественных доказательств по делу,

_____
отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание

_____
доставившего, куда доставлен и т. д.

_____

_____

_____

_____

К протоколу прилагается:

- копия свидетельства о государственной регистрации права № 24-24/001-24/001/067/2015-338/1 от 24.02.2016г.
перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении
- копия свидетельства о постановке на учет серия 24 № 006336262 от 23.06.2016г.
которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,
- копия устава;
заключение эксперта, иные документы,
- копия распоряжения № 1224 о проведении плановой проверки от 23.10.2018;
вещественные доказательства с указанием наименований.

- банковские реквизиты;

их идентификационных признаков количество, стоимость, их место нахождение

- копия приказа № 1775/н от 29.10.2018г.

- копия объяснения

-уведомление № 2-5-17-6764 от 22.11.2018г.

- копия протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения № 294-3-2-2018 от 14.11.2018

подпись законного представителя юридического лица	(Вебер С.А.) фамилия, инициалы	подпись лица, составившего протокол	(Грачева Т.А.) фамилия, инициалы

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию протокола получил: « 29 » 11 2018 года

подпись законного представителя юридического лица	(Вебер С.А..) фамилия, инициалы

Протокол и материалы переданы на рассмотрение заместителю главного государственного

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда

инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Федорченко А.М.

и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа,

г. Красноярск, ул. Карамзина, 15

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

29.11.2018г.	(Федорченко А.М.)
дата, подпись, принявшего протокол	фамилия, инициалы

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
(наименование органа государственного пожарного надзора)
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче дела на рассмотрение по подведомственности

«29» ноября 2018 г. Красноярск

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Грачева Татьяна Александровна, рассмотрев материалы дела № 1976 от «29» ноября 2018 на юридическое лицо – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр № 1» (МБОУ ДО ДООЦ № 1), юридический адрес: 660028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, с целью привлечения МБОУ ДО ДООЦ № 1 к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ,**

УСТАНОВИЛ:

На основании статьи 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 1224 от 23.10.2018 года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. в период с 11 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. «08» ноября 2018 года; с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 минут «29» ноября 2018 года проведена плановая проверка здания и помещений МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53.

В ходе проверки в 15 часов 00 минут 29 ноября 2018 года непосредственно выявил нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180; СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», в здании и помещениях МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, **а именно:**

- запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При этом счетчик воды не рассчитан на пропуск требуемого расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение), ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009, п. 7.2.8 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016,

за что предусмотрена административная ответственность по **части 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, данная категория дел подведомственна главному государственному инспектору города Красноярска по пожарному надзору и его заместителям

ОПРЕДЕЛИЛ

Материалы дела об административном правонарушении № 1976 от «29» ноября 2018 по признакам правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ передать на рассмотрение заместителю главного государственного инспектора

г. Красноярска по пожарному надзору Федорченко А.М., по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, 2 этаж.

Определение вынес:
Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Т.А. Грачева

С определением ознакомлен: 29.11.18
(дата и подпись законного представителя юридического лица) Вебер С.А.
(фамилия, инициалы)

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-2985547
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
(наименование органа государственного пожарного надзора)
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

«29» ноября 2018 г. Красноярск

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Федорченко Анна Михайловна, при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении № 1976 от 29 ноября 2018 года в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр № 1» (МБОУ ДО ДООЦ № 1), юридический адрес: 660028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, с целью привлечения МБОУ ДО ДООЦ № 1 к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ,**

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 23.34 КоАП РФ рассмотрение данного дела относится к моей компетенции. Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, а также обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено. Протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела зафиксировано несоблюдение требований пожарной безопасности в здании и помещениях МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53.

Документов, имеющихся в деле, достаточно для его рассмотрения по существу. Законный представитель МБОУ ДО ДООЦ № 1 с материалами дела ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ ему разъяснены.

Ходатайств и отводов не поступало.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении № 1976 от 29.11.2018 в отношении МБОУ ДО ДООЦ № 1 **по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ** на «11» 12 2018 в 11 ч. 15 мин. в помещении ОНД и ПР по г. Красноярску, по адресу: г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, 2 этаж.

2. Направить копию определения законному представителю МБОУ ДО ДООЦ № 1.

Определение вынес:
Заместитель главного государственного инспектора
г. Красноярска
по пожарному надзору Федорченко А.М.

С определением ознакомлен: 29.11.18 Вибер С.А.

при себе иметь документ, удостоверяющий личность

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-2985547
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 , тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРОТОКОЛ № 1977
об административном правонарушении

«29» ноября 2018 г. г. Красноярск
15 часов 35 минут

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Грачева Татьяна Александровна, руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что в действиях (бездействии) должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество ***Вебер Светлана Андреевна***
2. Дата и место рождения ***14.06.1982, г. Красноярск***
3. Гражданство ***РФ***
4. Адрес места жительства, тел. ***г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 27, кв. 64***
5. Место работы ***МБОУ ДО ДООЦ № 1***
6. Занимаемая должность ***Врио директора***
7. Заработная плата (иной заработок) -
8. Документ, удостоверяющий личность ***паспорт серия 0404 № 862769 выдан 29.01.2005 УВД Советского района г. Красноярска***
9. ИНН
10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда ***не привлекалась.***

установил: на основании статьи 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 1224 от 23.10.2018 года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. в период с 11 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. «08» ноября 2018 года; с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 минут «29» ноября 2018 проведена плановая проверка здания, помещений МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53.

Плановая проверка проведена совместно с начальником сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радишевским А.В. По результатам проверки 22 ноября 2018 года (вх. № 237-2-5-8116) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ в ОНД и ПР по г. Красноярску предоставлен протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения № 294-3-2-2018 от 14.11.2018г.

В ходе проверки в 15 часов 00 минут 29 ноября 2018 г. непосредственно выявил нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180; СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», в здании и помещениях МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, **а именно:**

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, п. 2, п. 461 л) ППР в РФ;

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за оказание первой помощи пострадавшим, п. 2, п. 462 б) ППР в РФ;
- не определены сроки проведения противопожарного инструктажа, п. 3 ППР в РФ;
- не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, п. 478 ППР в РФ;
- руководитель не обеспечил наличие на дверях архива (помещение №9 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;
- руководитель не обеспечил наличие на дверях склада (помещение №3 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;
- ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу (перед центральным эвакуационным выходом), п. 33, п. 39 ППР в РФ;
- руководитель организации не обеспечил исправность источника внутреннего противопожарного водопровода ПК №1 – расход воды составляет менее 2,5 л/сек, а именно: согласно протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю» № 294-3-2-2018 от 14.11.2018 расход воды на нужды пожаротушения составляет 1,86 л/сек., п. 55 ППР в РФ, ч. 1, ч. 3 ст. 86 ФЗ №123, п. 4.1.1, таблицей 1 СП 10.13130.2009;
- запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При этом счетчик воды в соответствии с паспортом №8232.00.00.00 ПС не рассчитан на пропуск требуемого расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение), ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009, п. 7.2.8 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016,

за что предусмотрена административная ответственность по **части 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Должностное лицо Вебер С.А., являясь Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1, являясь руководителем организации (Приказ ГУО администрации г. Красноярска от 29.10.2018 №1775/н), обязана обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании и помещениях МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, а также нести ответственность за нарушение этих требований (ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

*Должностному лицу: ***Вебер С.А.***

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 46, ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ *(Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ)*

ч. 1 ст. 25.5 КоАП РФ (*Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.)*

ст. 46 Конституции Российской Федерации (*1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.*

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.)

ст. 51 Конституции Российской Федерации (*1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.*

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания)

У _____

подпись

* Свидетелям: 1. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

_____ (_____) _____ (_____)
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

* Потерпевшим: 1. нет _____,
фамилия, имя, отчество

_____

проживающий по адресу: _____

2. нет _____,
фамилия, имя, отчество

_____

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ (_____) _____ (_____)
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

* Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 КоАП РФ) : нет _____.
фамилия, имя, отчество

проживающему по адресу: _____

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____
название документа,

_____
серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3.Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ (_____)
подпись фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, *разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.*

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

_____

_____

_____

_____

_____

_____
подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

_____

_____

_____

К протоколу прилагается:

- копия приказа от 29.10.2018 №1775/н

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

- копия распоряжения о проведении плановой проверки № 1224 от 23.10.2018 г.

- копия объяснений

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,
заключение эксперта, иные документы,

- копия протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения № 294-3-2-2018 от 14.11.2018

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков
количество, стоимость, их место нахождение

подпись лица, в отношении которого составлен протокол	(Вебер С.А.) фамилия, инициалы	подпись лица, составившего протокол	(Грачева Т.А.) фамилия, инициалы

~~От подписи отказался~~ (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию настоящего протокола получил(а) "29" ноября 2018 года

Врио директора МБОУ ДО ДООЦ №1 должность	подпись	Вебер С.А. фамилия, инициалы

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

фамилия, имя, отчество судьи, наименование

суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись принявшего протокол — фамилия, инициалы

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-2985547 (круглосуточно)
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 , тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1977
о назначении административного наказания

«29» ноября 2018 г. г. Красноярск

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Грачева Татьяна Александровна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 1977 в отношении Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Вебер Светланы Андреевны 14.06.1982 года рождения, уроженки г. Красноярска, проживающей по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 27, кв. 64 по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дело № 1977 об административном правонарушении в отношении Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Вебер С.А. возбуждено 29.11.2018 года государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Грачевой Т.А. с целью привлечения Вебер С.А. к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На рассмотрении дела об административном правонарушении Вебер С.А. присутствовала лично, отводов, заявлений не заявляла.

На основании статьи 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 1224 от 23.10.2018 года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. в период с 11 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. «08» ноября 2018 года; с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 минут «29» ноября 2018 проведена плановая проверка здания, помещений МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53.

Плановая проверка проведена совместно с начальником сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радишевским А.В. По результатам проверки 22 ноября 2018 года (вх. № 237-2-5-8116) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ в ОНД и ПР по г. Красноярску предоставлен протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения № 294-3-2-2018 от 14.11.2018г.

Согласно протокола об административном правонарушении от 29 ноября 2018 № 1977 составленным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Грачевой Т.А. и подписанным Вебер С.А., последняя, будучи руководителем, должностным лицом, (согласно приказа № 1775/н от 29.10.2018 г.) в помещениях МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53 не обеспечила выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180; СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», в здании, помещениях и на прилегающей территории МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Мечникова, 53, **а именно:**

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, п. 2, п. 461 л) ППР в РФ;

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за оказание первой помощи пострадавшим, п. 2, п. 462 б) ППР в РФ;
- не определены сроки проведения противопожарного инструктажа, п. 3 ППР в РФ;
- не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, п. 478 ППР в РФ;
- руководитель не обеспечил наличие на дверях архива (помещение №9 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;
- руководитель не обеспечил наличие на дверях склада (помещение №3 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;
- ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу (перед центральным эвакуационным выходом), п. 33, п. 39 ППР в РФ;
- руководитель организации не обеспечил исправность источника внутреннего противопожарного водопровода ПК №1 – расход воды составляет менее 2,5 л/сек, а именно: согласно протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю» № 294-3-2-2018 от 14.11.2018 расход воды на нужды пожаротушения составляет 1,86 л/сек., п. 55 ППР в РФ, ч. 1, ч. 3 ст. 86 ФЗ №123, п. 4.1.1, таблицей 1 СП 10.13130.2009;
- запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При этом счетчик воды в соответствии с паспортом №8232.00.00.00 ПС не рассчитан на пропуск требуемого расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение), ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009, п. 7.2.8 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016,
за что предусмотрена административная ответственность по **части 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» руководители, лица ответственные за обеспечения пожарной безопасности обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и нести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

При таких обстоятельствах в действиях должностного лица Вебер С.А. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного: ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по борьбе с огнем.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» должностные лица в пределах их компетенции, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Факт присутствия данных нарушений Вебер С.А. не оспаривается. Вебер С.А. с материалами дела ознакомлена, протокол ею прочитан и подписан, копию протокола Вебер С.А. получила. Вебер С.А. дала объяснения, зафиксированные в протоколе об административном правонарушении № 1977 за её личной подписью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ч. 1, 3, 5 ст. 29.10, п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, учитывая степень общественной опасности совершенного бездействия и данные о личности, привлекаемой к административной ответственности впервые, а также тот факт, что Вебер С.А. является должностным лицом, руководителем, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, нарушения требований правил пожарной безопасности, указанные в протоколе об административном правонарушении № 1977 признает, что является обстоятельством, смягчающим административную ответственность (ч. 1 ст. 4.2 КоАП).

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Вебер Светлану Андреевну, паспорт 04 04 № 862769 выдан УВД Советского района г. Красноярска, 29.01.2005 г., проживающую по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 27, кв. 64 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.**

Назначить должностному лицу, Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Вебер Светлане Андреевне, административное наказание в виде **предупреждения**

1. 2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: *не изымались*

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: *арест не налагался*

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства: *нет*

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении *нет*

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

физическими и должностными лицами – вышестоящий орган – УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68; - вышестоящему должностному лицу - главному государственному инспектору г. Красноярска по пожарному надзору Иванову К. Г. по адресу: г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, 2 этаж; Федеральный суд Железнодорожного района г. Красноярска, находящийся по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 158.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Постановление вынес:
Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору _____ Грачева Т.А.
подпись

М.П.

Копию постановления получил(а) 29.11.18 Вебер С.А. _____
дата подпись правонарушителя ФИО

Отметка об исполнении постановления

Постановление № 1977 от 29.11.2018 г. исполнено _____ 20 г.

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО г. КРАСНОЯРСКУ

ул. Карамзина, 15, г. Красноярск, 660012
Телефон/факс: (391)270-95-07
E-mail: ais@mchskrsk.ru

"29" 11 2018 г. № 2-5-17-6318

На № _____ от _____

Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1
Вебер С.А

ул. Мечникова, 53
г. Красноярск, 660028

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Грачева Т.А., при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 1977 от «29» ноября 2018г, по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении Врио директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Вебер С.А. установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: при проведении проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в здании и помещениях МБОУ ДО ДООЦ № 1, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53 Вебер С.А. будучи ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, допустила нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СП 10.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод, требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180; СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», а именно:

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, п. 2, п. 461 л) ППР в РФ;
- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за оказание первой помощи пострадавшим, п. 2, п. 462 б) ППР в РФ;
- не определены сроки проведения противопожарного инструктажа, п. 3 ППР в РФ;
- не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, п. 478 ППР в РФ;
- руководитель не обеспечил наличие на дверях архива (помещение №9 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;
- руководитель не обеспечил наличие на дверях склада (помещение №3 по техническому паспорту с инвентарным номером 04:401:002:000633340) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;
- ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу (перед центральным эвакуационным выходом), п. 33, п. 39 ППР в РФ;
- руководитель организации не обеспечил исправность источника внутреннего противопожарного водопровода ПК №1 – расход воды составляет менее 2,5 л/сек, а именно: согласно протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю» № 294-3-2-2018 от 14.11.2018 расход воды на нужды пожаротушения составляет 1,86 л/сек., п. 55 ППР в РФ, ч. 1, ч. 3 ст. 86 ФЗ №123, п. 4.1.1, таблицей 1 СП 10.13130.2009;
- запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При этом счетчик воды в соответствии с паспортом №8232.00.00.00 ПС не рассчитан на пропуск требуемого расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение), ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009, п. 7.2.8 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016.

Невыполнение требований пожарной безопасности стало возможным: из-за отсутствия должного контроля со стороны руководителя МБОУ ДО ДООЦ № 1 за соблюдением требований пожарной безопасности.

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер *по устранению указанных причин и условий,* способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение

месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, (2 этаж) ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:
Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Грачева Т.А.

_____
подпись

Настоящее представление получил(а) 29.11.2018г. Вебер С.А. _____
дата, Ф.И.О. подпись

Представление направлено _____
дата, исходящий №

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФПС ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ»

660119 г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 15, тел./ факс: 8(391) 225-92-73, e-mail: ipl@mchskrsk.ru

ПРОТОКОЛ № 194-3-2-1018

испытаний внутреннего противопожарного водопровода для определения расхода воды на нужды пожаротушения

«14» 11 2018 г. г. Красноярск

Адрес и наименование объекта	*г. Красноярск, ул. Мечникова, 53. Здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1».*	
Заявитель, основание для испытаний	*Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора) от 23.10.2018 № 1224*	
Функциональное назначение здания	*Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций*	
Площадь здания	-	
Высота здания	-	
Количество этажей	*2 этажа*	
Количество пожарных кранов	*ПК №1.*	
Используемые пожарные стволы (Ø сопла)	*Ствол – Б* *Ø сопла ствола – 13 мм*	
Диаметр водопроводной сети	*51 мм*	
Используемые приборы	*Гидротестер с манометром, рукавом и соединительной головкой на 51 мм*	
Условия проведения испытаний	*Температура воздуха*	*24°С*
	Относительная влажность воздуха	*62,7 %*
	Давление	*97,8 кПа*
Используемые нормативно-правовые акты и нормативные документы в области пожарной безопасности	*1. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».* *2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР).* *3. ГОСТ Р 51844-2009 Шкафы пожарные общие технические требования. Методы испытаний.* *4. СП 10.13130.2009 системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности.*	

Методика проведения испытаний.

Присоединить гидротестер (далее прибор) к пожарному крану, при необходимости использовать переходную головку (вентиль прибора должен быть закрыт). Установить на вентиль сопло соответствующее диаметру сопла ствола проверяемого крана. Открыть вентиль пожарного крана. Открыть вентиль прибора. Согласно показанию манометра, определить расход воды (в соответствии с таблицей 1 паспорта на прибор «гидротестер пожарных кранов»).

Таблица 1. Расход воды

Давление Кгс/см^2	Расход воды		
	Сопла 13мм	Сопла 16мм	Сопла 19мм
1,0	1,86	2,82	3,98
1,5	2,27	3,45	4,88
2,0	2,94	3,98	5,63
2,5	3,22	4,46	6,30
3,0	3,31	4,88	6,90
3,5	3,48	5,27	7,45
4,0	3,72	5,64	7,97
4,5	3,94	5,98	8,45
5,0	4,15	6,30	8,91
5,5	4,36	6,61	9,34
6,0	4,55	6,90	9,76
6,5	4,74	7,18	10,16
7,0	4,92	7,45	10,54
7,5	5,09	7,72	10,91
8,0	5,26	7,97	11,27
8,5	5,42	8,21	11,62
9,0	5,58	8,45	11,95
9,5	5,73	8,68	12,28
10,0	5,88	8,91	12,60

Далее сравниваем фактический расход воды с требуемым (в соответствии с таблицей 2 СП 10.13130.2009).

Таблица 2. Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение.

Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения	Число пожарных стволов	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на
1 Жилые здания:		
при числе этажей от 12 до 16	1	2,5
то же, при общей длине коридора св. 10 м	2	2,5
при числе этажей св. 16 до 25	2	2,5
то же, при общей длине коридора св. 10 м	3	2,5
2 Здания управлений:		
высотой от 6 до 10 этажей и объемом до 25 000 м^3	1	2,5
то же, объемом св. 25000 м^3	2	2,5
при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м^3	2	2,5
то же, объемом св. 25 000 м^3	3	2,5
3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой		Согласно [1]
4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:		
при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м^3	1	2,5
то же, объемом св. 25 000 м^3	2	2,5
при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м^3	2	2,5
то же, объемом св. 25 000 м^3	3	2,5
5 Административно-бытовые здания промышленных предприятий		
от 5000 до 25 000 м^3	1	2,5
св. 25 000 м^3	2	2,5

[1] СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

Результаты испытаний

Испытания проводились начальником сектора ИИР Радишевским А.В., в присутствии: заместителя директора по АХЧ Алексеевой О.М. и государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Грачевой Т.А.

№ п/п	Место проведения замера	Диаметр насадки (мм)	Давление по манометру	Фактический расход воды л/сек
1.	ПК №1	13	0,9	1,86

Вывод

Расход воды на нужды пожаротушения в здании Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1» по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, составляет 1,86 л/сек. (ПК №1).

Начальник сектора ИИР СЭУ ФПС ИПЛ — А.В. Радишевский
должность — подпись — ф.и.о

Заместитель начальника СЭУ ФПС ИПЛ — В.Г. Ворсин
должность — подпись — ф.и.о

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФПС «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ»
660119 г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 15, тел / факс: 8(391) 225-92-73, e-mail: ipl@mchskrsk.ru

ПРОТОКОЛ № 195-3-2-21Н

инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты

«18» 11 2018 г. г. Красноярск

Техническое средство противопожарной защиты	***Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)***	
Адрес и наименование объекта	***г. Красноярск, ул. Мечникова, 53. Здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1».***	
Заявитель, основание для испытаний	***Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора) от 23.10.2018 № 1224***	
Функциональное назначение здания	***Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций***	
Используемые приборы	***Прибор «Solo»,*** ***Измеритель комбинированный Testo 445 заводской номер № 02106341***	
Условия проведения испытаний	***Температура воздуха***	***24°С***
	Относительная влажность воздуха	***62,7 %***
	Давление	***97,8 кПа***
Используемые нормативно-правовые акты и нормативные документы	***1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».*** ***2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».*** ***3. Руководство по эксплуатации прибором «Solo».***	

Методика проведения исследования

Инструментальное исследование (испытание) технических средств автоматической пожарной сигнализации включает в себя:

1. Визуальное исследование:

- нахождение в работоспособном состоянии световых индикаторов всех задействованных шлейфов на приёмно-контрольном приборе;
- отсутствие порывов шлейфов в помещениях;
- нахождение в работоспособном состоянии оборудования, подключенного к автоматической пожарной сигнализации и т.д.

2. Проверка устойчивости системы при переходе с основного питания на резервное (проверка работоспособности приёмно-контрольного прибора от резервного источника тока) - в соответствии с руководством по эксплуатации приемно-контрольного прибора.

3. Испытание пожарных извещателей - проверка выдачи извещения "Пожар" при воздействии на пожарные извещатели имитаторами факторов пожара со срабатыванием СОУЭ.

3.1. Порядок проведения испытания дымовых пожарных извещателей и (или) извещателей с сенсором СО:

- установить баллон с аэрозолем (Solo A3 или Solo C3-001) в тестовое устройство (Solo 330), через нижнюю резьбовую крышку. Закрутить крышку до выпуска аэрозоля, и отвернуть на 2 оборота;
- накрыть тестовым устройством (Solo 330) проверяемый извещатель;
- нажать штангой (Solo 100) тестовое устройство (Solo 330) в течение 1-2 секунд, при этом происходит заполнение объема устройства аэрозолем;
- при исправности извещателя система сигнализации выдаст сигнал "Пожар".

3.2. Порядок проведения испытания тепловых пожарных извещателей:

- установить насадку Solo 424;
- включить тепловентилятор;
- накрыть тестовым устройством проверяемый извещатель;
- при исправности извещателя система сигнализации выдаст сигнал "Пожар".

Для снятия извещателя необходимо установить на штангу насадку для снятия извещателя (Solo 200), повернуть барашки с силиконовыми накладками, исходя из диаметра извещателя и снять извещатель.

Результаты испытаний

Испытания проводились начальником сектора ИИР Радишевским А.В., в присутствии: заместителя директора по АХЧ Алексеевой О.М., инженера ОПС ООО «ЭлСиб» Меренцева А.С. и государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Грачевой Т.А.

1.Визуальное исследование

При визуальном осмотре помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1», оборудованных АПС, порывов шлейфов не выявлено.

2. Проверка устойчивости системы при переходе с основного питания на резервное

№ п/п	Наименование оборудования, место расположения	Состояние индикатора «Сеть»	Состояние индикатора «Резерв» при отключении сети	Количество задействованных шлейфов	Состояние индикатора шлейфа	Результат испытания системы
1.	ПКП «Гранд-Магистр-8», в помещении раздевалки на 1 этаже	Светится ровным светом	Светится ровным светом	7	Постоянный свет	Работает

№ п/п	Наименование оборудования, место расположения	Состояние индикатора «Сеть»	Состояние индикатора «Резерв» при отключении сети	Количество задействованных шлейфов	Состояние индикатора шлейфа	Результат испытания системы
2.	Рокот-2, в помещении раздевалки на 1 этаже	Светится ровным светом	Светится ровным светом	-	-	Работает

3. Испытания пожарных извещателей

№ п/п	Тип пожарного извещателя	№ шлейфа (или наименование помещения)	Показание индикатора шлейфа	Срабатывание СОУЭ	Результат испытания
1	ИПР	6	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
2	ИП	5	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
3	ИП	1	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
4	ИПР	3	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
5	ИП	7	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
6	ИП	7	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает

4. Испытания пожарных извещателей при помощи демонтажа для создания обрыва и короткое замыкание в шлейфах сигнализации.

№ п/п	Тип пожарного извещателя	№ шлейфа (или наименование помещения)	Показание индикатора шлейфа	Срабатывание СОУЭ	Результат испытания
1	ИП	6	«Неисправность»	Не сработало	Работает
2	ИП	6	«Неисправность»	Не сработало	Работает

В результате инструментального исследования (испытания) технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здании Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1» по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53:

1. При визуальном исследовании, световые индикаторы на приёмно-контрольном приборе светятся ровным светом.

2. Приборы управления АПС и СОУЭ при переходе с основного питания на резервное находятся в рабочем состоянии.

3. Проверяемые пожарные извещатели находится в рабочем состоянии.

4. При испытании пожарных извещателей путем демонтажа извещателя (обрыв шлейфа) на управляющих приборах АПС индикация «Неисправность»

Начальник сектора ИИР СЭУ ФПС ИПЛ — А.В. Радишевский
должность — подпись — ф.и.о

Заместитель начальника СЭУ ФПС ИПЛ — В.Г. Ворсин
должность — подпись — ф.и.о