



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, 36, г. Красноярск, 660049  
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru. http://enis.gosnadzor.ru/  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10/178.Юл/317**

о назначении административного наказания

22.08.2017г.

(дата вынесения постановления)

660041, г. Красноярск,

ул. 2-я Хабаровская, д. 4, каб.15

(место вынесения постановления, адрес)

15 час. 00мин.

(время вынесения постановления)

Я, заместитель начальника отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, (далее - Управление) Гончаров Александр Валериевич,  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев дело об административном правонарушении, возбужденное на основании протокола об административном правонарушении (постановления прокурора) №10/178.Юл/317 от 18.08.2017г. в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1» (сокр. - МБОУ «ДООЦ №1»), по статьи (статье) 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

***Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении***

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1»

Место нахождения: 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 53.  
Юридический адрес: 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 53.  
ИНН/КПП 2463050972/246001001, ОГРН 1022402140518

Дело рассмотрено и постановление вынесено в присутствии (отсутствии) законного представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности.

ФИО законного представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности:

Шелякин Валерий Алексеевич

Должность законного представителя: Директор МБОУ «ДООЦ №1»

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

Приказ о приёме на работу №257л/с от 12.10.2015г., на основании Устава МБОУ «ДООЦ №1».

Документ, удостоверяющий личность законного представителя

Паспорт 04 06 №206538, выдан Отделением УВД Кировского района г. Красноярска, 30.09.2006.

Адрес места жительства (регистрации) законного представителя:

. Красноярск, ул.Лесная, д.74

Сведения о вызове законного представителя на составление постановления  
определение №10/178.Юл/317 от 21.08.2017г.

Которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса

В.А. Шелякин

подпись, фамилия, инициалы, дата

Положения ст. 24.2, 24.4, 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а так же иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

В.А. Шелякин

(подпись, фамилия, инициалы законного (иного) представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Сведения о владении представителем юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, русским языком, о потребности в услугах переводчика

*русским языком владеет, переводчик не требуется*

#### УСТАНОВИЛ

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1», согласно распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 30.05.2017г. № 1708-р/кр Енисейского управления Ростехнадзора, выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	Ответственный за электрохозяйство и его заместитель не прошли проверку знаний на соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.2.7 «ПТЭЭП»
2	Отсутствует перечень должностей электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.4.3 «ПТЭЭП»
3.	Отсутствует распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учёт их в журнале).	п. 3.13 «ПОТ ЭЭ»
4.	Отсутствует Распоряжение руководителя организации о назначении работника из числа электротехнического персонала организации, с группой не ниже III по электробезопасности для поддержания	п. 3.5.10 «ПТЭЭП»

	исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	
5.	Отсутствует Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	п. 3.5.10 «ПТЭЭП»
6	Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним не подвергаются периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев с оформлением результатов в журнале.	п. 3.5.11 «ПТЭЭП»
7	Отсутствует Распоряжение руководителя организации о назначении работника из числа электротехнического персонала организации, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	п. 1.4.4. «ПТЭЭП»
8	Отсутствует инструкция по рациональному использованию электроэнергии.	п.1.8.1 «ПТЭЭП»
9	Отсутствует список электротехнического персонала обслуживающей, согласно договора, специализированной организацией, а так же копии удостоверений о проверки знаний норм и правил.	п.1.2.1 «ПТЭЭП»
10	Отсутствует комплект схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.	п.1.8.6. «ПТЭЭП»
11	Проверка соответствия электрических схем фактическим 1 раз в 2 года с отметкой на них о проверке не проводится.	п.1.8.5. «ПТЭЭП»
12	Инженер по охране труда не прошел проверку знаний на соответствующую группу по электробезопасности от данной организации.	п.1.2.7 «ПТЭЭП»
13	На лицевой стороне всех распределительных электрощитов отсутствуют надписи (маркировки) с указанием наименования щита и номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	п. 2.12.5 «ПТЭЭП»
14	С внутренней стороны щита ЩС-1 отсутствует однолинейная схема и наименование электроприемников.	п. 2.12.5, п.1.5.17 «ПТЭЭП»
15	С внутренней стороны щитов ЩО-1 и ЩО-2 отсутствуют надписи на коммутационных аппаратах, указывающие их назначение.	п. 4.1.3. «ПУЭ» 7 издание.
16	У места ввода заземляющего проводника в здание отсутствует опознавательный знак 	п. 1.7.118 «ПУЭ» 7 издание.
17	Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	п. 2.7.7. «ПТЭЭП»

#### Нормативная документация:

1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03./.
2. ПУЭ /Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание/.

3. ПОТ ЭЭ /«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/.

4. ИПиИСЗ /«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261 /.

(иные обстоятельства, выявленные при рассмотрении дела, в том числе объяснения, ходатайства лиц, участвующих в рассмотрении дела)

Время обнаружения (совершения) правонарушения: 10.08.2017г. 10час. 00 мин.

Место обнаружения (совершения) правонарушения: г. Красноярск, ул. Мечникова, 53, МБОУ «ДООЦ №1».

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.) протокол №10/178.Юл/317 от 18.08.2017г., акт проверки № 10/317/1708/2017 от 10.08.2017г., что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, допущено по вине МБОУ «ДООЦ №1».

МБОУ «ДООЦ №1» своими действиями (бездействием) нарушило требования нормативно-технической документации, указанной в существе административного правонарушения.

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств (ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ): нет.

Юридическое лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно: определением от 21.08.2017 г. № 10/178.Юл/317.

Наличие ходатайств и отводов:

не поступали

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст. 23.30 и ст. 29.1-29.13 КоАП РФ,  
(23.30, 23.31, 23.56)

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде административного штрафа в размере **20 000** рублей:

двадцать тысяч рублей,

(прописью)

который должен быть внесен:

Банк получателя: отделение Красноярск, г. Красноярск  
 БИК 040407001 р/сч 401 018 106000000 10001  
 Получатель ИНН 2466144107 КПП 246601001  
 УФК по Красноярскому краю (Енисейское управление Ростехнадзора)  
 КБК 498 116 41 0000 16000 140  
 ОКТМО 04701000

Лицевой счет администратора доходов бюджета № 04191829700

**УИН 498 2466 1708 10178317 5**

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

Не позднее **60** дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: г. Красноярск, ул.2-я Хабаровская, д. 4, каб.15  
 (адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты): -

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен.

Директор МБОУ «ДООЦ №1»

М.П.

В.А. Шелякин

(подпись, инициалы, фамилия, должность)

"22" августа 2017 г.

Заместитель начальника  
 отдела по надзору в  
 электроэнергетике  
 Енисейского управления  
 Ростехнадзора

(должность лица, вынесшего постановление)



М.П.

(подпись)

А.В. Гончаров

(фамилия и инициалы)